



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: info@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Куломского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,

телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 6 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний
Воч*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова В.Е. от «22» января 2020 года
№ 6, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч.
00 мин. «04» февраля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. «02» марта 2020 г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

*старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-
Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Коми Копыловым Андреем Васильевичем,*

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

*здания корпуса №1 детского сада МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч по адресу:
168083, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192; здания
корпуса №2 детского сада МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч по адресу: 168083,
Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192,*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч Ветошкиной Надеждой
Анатольевной.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.	31.08.2020 г.	
2.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20.	31.08.2020 г.	
3.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) в тамбуре (№5 по БТИ) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42.	31.08.2020 г.	
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты - корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192), утвержденной заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч, не отражено допустимое (предельное) количество	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 461 подпункт «л».	31.08.2020 г.	

	людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.			
5.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) диспетчерский пункт (пожарный пост) не обеспечен ручными электрическими фонарями.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 65.	31.08.2020 г.	
6.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) линии электрообеспечения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара (на насос).	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	31.08.2020 г.	
7.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) высота эвакуационного выхода из здания, а именно из помещения групповой (№7 по БТИ), составляет менее 1,9 м.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	31.08.2020 г.	
8.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) в помещении музея (№12 по БТИ) и в помещении веранды (№14 по БТИ) деревянные стены с внутренней стороны и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНИП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.*	31.08.2020 г.	
9.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) руководителем организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) <i>деревянных</i> стен, в помещении музея (№12 по БТИ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2020 г.	
10.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) в помещении кухни (№11 по БТИ) допускается эксплуатация неисправной печи, а именно под наружной обшивкой (жестяным металли-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81.	31.08.2020 г.	

	ческим листом) в кирпичной кладке стенок печи имеются повреждения, а также основание дверцы топочного отверстия не надежно закреплено к печи (двигается).			
11.	В здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) руководителем организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24.	31.08.2020 г.	
12.	На объекте защиты – здании корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) руководителем организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) не обеспечена очистка от снега и льда в зимнее время резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55.	31.08.2020 г.	
13.	Руководителем организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию корпуса №1 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192), а именно подъезд к зданию корпуса №1 детского сада не расчищен от снега.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 90.	31.08.2020 г.	
14.	В здании корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) помещение веранды (№21 по БТИ) и отделенное перегородкой помещение (№1 по БТИ) не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.	31.08.2020 г.	

15.	В здании корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192), а именно: в отделенных перегородками помещениях (в помещении №1 по БТИ) установлено менее двух автоматических пожарных извещателей.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Нормы пожарной безопасности 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.16, п. 12.20; Свод правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п. 13.3.2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 61.	31.08.2020 г.	
16.	В здании корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.	31.08.2020 г.	
17.	В здании корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20.	31.08.2020 г.	
18.	В инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты - корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192), утвержденной заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч, не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 461 подпункт «л».	31.08.2020 г.	
19.	В здании корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) руководителем	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24.	31.08.2020 г.	

	организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.			
20.	Руководителем организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) здание корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) не обеспечено огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 70.	31.08.2020 г.	
21.	В здании корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) одна дверь эвакуационного выхода (в коридоре №10 по БТИ) блокирована.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36.	31.08.2020 г.	
22.	На объекте защиты – здания корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192) руководителем организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) не обеспечена очистка от снега и льда в зимнее время резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55.	31.08.2020 г.	
23.	Руководителем организации (заведующим МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч) не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию корпуса №2 детского сада (в с. Нижний Воч, ул. Центральная, д. 192), а именно подъезд к зданию корпуса №2 детского сада не расчищен от снега.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 75; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 90.	31.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Куломского района
управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Коми Копылов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 02 » марта 20 20 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч
Ветошкина Н.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » марта 20 20 г.